ak LAB

Getängsvägen 29, 504 68 Borås.
Telefon 033-13 10 80. Telefax 033-13 10 35.
info@aklab.se, www.aklab.se
ANALYS- & KONSULTLABORATORIET

SWEDAC ACKREDITERING 1790 ISO/IEC 17025

# PROVRAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
*REPORT issued by an Accredited Laboratory*

 **Datum:** 2013-01-17

Uppdragsgivare: Närsbo Samfällighetsförening

Björn Wallander
Lyckevägen 10
441 95 ALINGSÅS

**Provuppgifter för**

| | |
|---|---|
| **Provnummer:** | **2013_130** |
| Provart: | Avloppsvatten |
| Provtagningsplats: | Närsbo Samfällighetsförening<br>Utgående avloppsvatten |
| Provtagare: | Björn Wallander |
| Provmärkning: | Reaktor 1 |
| Provtaget: | 2013-01-09 |
| Provinkom: | 2013-01-09 15:00 |

| Analys | Resultat | Enhet | Metod | Mätosäkerhet | Utfört av |
|---|---|---|---|---|---|
| BOD7 | 5 | mg/l | SS-EN 1899-1/SS-EN 25 814 | ± 14% | AK Lab AB, ack.nr 1790 |
| BOD analyserat på fryst prov | Ja | | SS-EN 1899-1/SS-EN 25 814 | ± 14% | AK Lab AB, ack.nr 1790 |
| Totalfosfor, P | 0,27 | mg/l | SS-EN ISO 6878:2005 del 7 | ± 14% | AK Lab AB, ack.nr 1790 |

**Utlåtande och upplysningar**

Fredrik Hagsköld
Ansvarig undersökare, kemi och mikrobiologi
Kopiemottagare: Alingsås Kommun

Den angivna mätosäkerheten är beräknad med täckningsfaktor 2, vilket ger en konfidensnivå på ca 95%.
Laboratorier ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025:2005. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.